



**АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**КОМИССИЯ  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

27 августа 2021 года

г.Дальнегорск

№ 39

**«О водоснабжении населенных пунктов Дальнегорского городского округа»**

На основании письма директора Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» № 3949 от 26.08.2021 года, в связи с возвращением до нормативного значения органолептических показателей качества воды в водохранилище «Нежданкинское», комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

**РЕШИЛА:**

1. Дальнегорскому филиалу КГУП «Примтеплоэнерго» с 27.08.2021 осуществлять забор воды на нужды централизованного водоснабжения из водохранилища «Нежданкинское».
2. Пресс-секретарю администрации Дальнегорского городского округа (Анисимова А.С.) разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Дальнегорского городского округа в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель КЧСиПБ



А.М. Тербилов



Краевое государственное  
унитарное предприятие  
«ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»  
(КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»)

Дальнегорский филиал  
692446, Приморский край, г. Дальнегорск  
Проспект 50 лет Октября, 120  
тел./ факс (42373) 2-78-40  
e-mail: dlг\_priem@primtep.ru  
ИНН 2536112729 ОКОНХ 11180  
ОКПО 57838852

от « 26 » 08 2021 г. № 3949

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

Главе

Дальнегорского городского округа  
А.М. Теребилову

692446, г.Дальнегорск  
ул.Проспект 50 лет Октября, 125  
тел/факс: 3-24-30  
Email:dalnegorsk@mo.primorsky.ru

Сообщаем, что перевод водоснабжения г.Дальнегорска на вдхр «27 ключ» в настоящее время сопряжен с рядом технических трудностей.

Дальнегорский филиал приступил к выполнению технических мероприятий для исправления данной ситуации.

На основании вышеизложенного, а также ввиду того, что показатели находятся ниже критерия существенного ухудшения: цветность  $17,3 \pm 3$  град, мутность  $1,73 \pm 0,35$  мг/дм<sup>3</sup> просим Решение КЧСиПБ от 24.08.2021г №37 отменить.

С уважением,  
И.о. директора  
Дальнегорского филиала

 С.П. Быков